

Objekt: Wohnüberbauung Wald  
 Bauherrschafft:  
 Architekt:

**ERDGESCHOSS  
 WÄNDE HAUS F  
 BEWEHRUNG**

Nr. 21843 - 88

Status **Ausführung**

Format 50/75 Mst. 1:50

Gez. / Kontr. Freig. / Vis.

**Revision**

Index	Datum	Änderung

**Zugehörige Listen**

- 21843 - 20 Schalung EG Wände und Decke Haus E/F  
 - 21843 - 88.1 Eisenliste Wände EG Haus F

**Übersicht**



±0.00 = 608.80 m ü. M.


**Technische Angaben**

Stahlqualität: gemäss SIA-Norm 262 B500B


Eisenüberdeckung:  
 - gegen aussen: 40 mm  
 - gegen innen: 30 mm

- Der Ingenieur muss min. 24 h vor dem Betonieren zur Bewehrungskontrolle aufgeboden werden.  
 - Bei Wandstärken bis 24 cm ist die Anschlussbewehrung mit einem Arbeitsschutz durch den Baumeister abzudecken.

**Schemaverlegung**  
 Erdbebenwände, Pfeiler



**Schemaverlegung**  
 Wände



**Distanzhalter**

- 108 160 ø 10 DH Innenwände d = 25cm
- 109 50 ø 10 DH Erdbebenwände d = 25cm
- 110 80 ø 10 DH Innenwände d = 18cm
- 111 30 ø 10 DH Balkontrennwand, Pfeiler d = 18cm

**Hilti Hit**

Hilti Hit RE 500  
 Durchmesser 10 mm  
 Bohrloch 12-14 mm  
 Bohrtiefe 150 mm

**Grundriss 1:50**

Bohrtiefe 150 mm

